



DÉSEMBOUANT CIRCUIT DE CHAUFFAGE

- Nettoie les circuits de chauffage et augmente le rendement.
- Met en suspension les dépôts de rouille, calcaire et boue.
- Supprime les bruits provoqués par les dépôts.



CARACTÉRISTIQUES :

FULGURANT DÉSEMBOUANT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE met en suspension les dépôts de rouille, de calcaire, de boue qui diminuent la transmission de chaleur (-10 à 15 % de rendement). Tous les dépôts sont alors facilement éliminés par la vidange. Après un nettoyage, utiliser FULGURANT PROTECTEUR 2 EN 1 DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE.



MODE D'EMPLOI :

- Arrêter la chaudière et le circulateur.
- Choisir le radiateur situé le plus haut dans l'installation.
- Vider 1 litre d'eau en dévissant la tête de purge d'un radiateur.
- Introduire le produit par la tête de purge du radiateur.
- Remettre en fonction la pompe de circulation et la chaudière à température max. de 65°.
- Laisser agir de 2 à 3 jours en fonction de l'embouage.
- Vidanger entièrement l'installation par le robinet de vidange de la chaudière.
- Rincer soigneusement et remplissez le volume nécessaire.



RECOMMANDATIONS :

- 1 litre pour un installation moyenne (chaudière plus 8 radiateurs) = +/- 150 litres d'eau.
- Convient pour tous types d'installation, neufs ou anciens. Fonte, acier, acier galva, acier inox, cuivre, laiton, aluminium, fonte d'aluminium, tubes plastique.

Désignation	RF Bevil	Code EAN	Contenant	UVC
DÉSEMBOUANT CIRCUIT DE CHAUFFAGE	1003600	 5400258036007	1L	6